

Popiół



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie



ON-HK.9020.230.2023

Krotoszyn, dnia 22 maja 2023r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Łagiewnikach, 63-740 Kobylin, pobranych dnia 9 maja 2023r. w ramach monitoringu grupy B w punktach:

Szkoła Podstawowa - Zalesie Małe, 63-740 Kobylin, Sklep Biedronka - Kobylin
ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich, 63-740 Kobylin Stacja uzdatniania wody
w Łagiewnikach, 63-740 Kobylin, Przedszkole Zalesie Wielkie, 63-740 Kobylin, Sklep DINO
- Kobylin ul. Kolejowa, 63-740 Kobylin

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr: HKL/N-679/2023 z dnia 12 maja 2023r, Nr: HKL/N-680/2023 z dnia 12 maja 2023r, Nr: HKL/N-681/2023 z dnia 12 maja 2023r, Nr: HKL/N-682/2023 z dnia 12 maja 2023r., Nr: HKL/N-683/2023 z dnia 12 maja 2023r. wykonanych w Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz, sprawozdaniemi z badań Nr 1170/2023, z dnia 18 maja 2023r., Nr 1171/2023, z dnia 18 maja 2023r wykonanych w Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Łagiewnikach, 63-740 Kobylin**

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7253234 | 62 7253235
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w w/w punktach wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Łagiewnikach, 63-740 Kobylin, spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli części A; Tabeli części B; Tabeli 1 i 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
Emilia Jędrzejch
w zastępstwie
mgr inż. Emilia Jędrzejch
Kierownik Oddziału Nadzoru

Załączniki:

1. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 679/2023 z dnia 12.05.2023r
2. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 680/2023 z dnia 12.05.2023r
3. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 681/2023 z dnia 12.05.2023r
4. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 682/2023 z dnia 12.05.2023r
5. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 683/2023 z dnia 12.05.2023r
6. Kopia Sprawozdania z badań Nr N/1170/2023 z dnia 18.05.2023r
6. Kopia Sprawozdania z badań Nr N/1171/2023 z dnia 18.05.2023r

Otrzymuje wraz z załącznikami

1. Adresat: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
2. a./a.

Do wiadomości

1. Burmistrz Kobylina
ul. Rynek im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
63-740 Kobylin

T.H.