




- INSTALACJA OŚWIETLENIA:
1. Obwody instalacji oświetlenia rozprrowadzić p/t;
 2. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYpzo /3,4,5/x1,5 Ui=750V;
 3. Łączniki montować na wysokości h=1,3m od poziomu podłogi;
 4. Połączenia przewodów wykonywać w pogłębionych puszkach montażowych;
 5. Łączniki zlokalizowane obok siebie łączyć ramkami w zestawy wielokrotne;
 6. Proponowany osprzęt serii CLASSIC prod. KONTAKT-SIMON;
 7. Całość instalacji wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz obowiązującymi przepisami;

ZASILANIE OPRAW
F1 – TYP OPRAWY WG LEGENDY
R1/o1 – ROZDZIELNICA/NR OBWODU
LEGENDA OPRAW

- F – Oprawa nastropowa pyłoszczelna i strugoodporna na świetlówki liniowe T8 2x58W obudowa i klosz z poliwęglanu, np. typu FIBRA II 2x58W PC IP65 prod. PXF;
- N2 – Oprawa ścienna na diody LED obudowa z polipropylenu, klosz z plexi przezroczysty, dwufunkcyjna z autotestem 2h IP53, mocowanie do ściany np. typu HERKULES-P AT-6 prod. HYBRYD;

 Elżbieta Kowalczuk • Sebastian Dubicki		adres: ul. Lipowa 12 63–900 RAWICZ	
		kontakt: 607999757 sebastiandubicki@wp.pl	
obiekt:	Przebudowa i remont budynku oświatowego Gimnazjum w Kobylinie		
przedmiot rysunku:	RZUT PIWNICY INSTALACJA OŚWIETLENIA		rysunek nr: E1
	skala: 1:100	data: 06.07.2011.	
adres obiektu:	ul. Krotoszyńska 12, 63-740 Kobylin dz. ewid. 1117 i 1119, obręb Kobylin		
inwestor:	Gmina Kobylin Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin		
projektant:	mgr inż. M. Nowak upr. WKP/0218/POOE/05 specjalność Instalacyjna w zakresie śled. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
sprawdziła:	mgr inż. M. Skrzypczak upr. 880/86/Lo specjalność Instalacyjno-Inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych		
opracował:	J. Tutucki		