

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU			
oznaczenie	funkcja	rodzaj posadzki	pow. [m2]
01	02	03	04
1.	Główny hol	plytki ceramiczne	21,0
2.	Szafka wieszakowa	plytki ceramiczne	10,4
3.	WC dla osób niepełnosprawnych	plytki ceramiczne	5,7
4.	Przedsiónek - wc męski	plytki ceramiczne	5,3
5.	WC męski	plytki ceramiczne	9,5
6.	WC damski	plytki ceramiczne	6,4
7.	Przedsiónek - wc damski	plytki ceramiczne	3,9
8.	Zaplecze sceny	parkiet drewniany	7,7
9.	Scena	parkiet drewniany	41,7
10.	Świetlica	parkiet drewniany	147,0
11.	Sala lekcyjna	wykładzina PCW	47,2
12.	Zaplecze sali	plytki ceramiczne	2,8
13.	Schowek porządkowy	plytki ceramiczne	2,0
14.	WC dla personelu	plytki ceramiczne	3,4
15.	Szafka dla personelu	plytki ceramiczne	3,3
16.	Komunikacja	plytki ceramiczne	14,5
17.	Pom. przyjmowania gotowych posiłków	plytki ceramiczne	3,5
18.	Kuchnia typu zależnego - wydawanie gotowych posiłków	plytki ceramiczne	15,1
łączna powierzchnia użytkowa parteru:			350,4
powierzchnia zabudowy:			422,6



- INSTALACJA OŚWIETLENIA:
- Obwody instalacji oświetlenia rozprowadzić p/t oraz w części sufitu podwieszanego;
 - Przewody prowadzone luzem nad sufitem podwieszanym układać w rurze peschel;
 - Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYpzo /3,4,5/x1,5 Ui=750V;
 - Łączniki montować na wysokości h=1,3m od poziomu podłogi;
 - Połączenia przewodów wykonywać w pogłębionych puszkach montażowych;
 - Łączniki zlokalizowane obok siebie łączyć ramkami w zestawy wielokrotne;
 - Proponowany osprzęt serii CLASSIC prod. KONTAKT-SIMON;
 - Całość instalacji wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz obowiązującymi przepisami;

ZASILANIE OPRAW
F1 – TYP OPRAWY WG LEGENDY
R1/o1 – ROZDZIELNICA/NR OBWODU
LEGENDA OPRAW

LEGENDA OPRAW	
F1	Plafoniera nastropowa na świetlówki T-R 1x32W IP44 korpus stalowy, klosz akrylowy, elektroniczny układ zapłonowy, np. typu FINESTRA PLAFON 1x32W T-R EVG IP44 prod. PXF;
F2	Plafoniera nastropowa na świetlówki TC-L 2x24W IP44 korpus stalowy, klosz akrylowy, elektroniczny układ zapłonowy, np. typu FINESTRA PLAFON 2x24W TC-L EVG IP44 prod. PXF;
F3	Plafoniera nastropowa na świetlówki T5 4x24W IP20 korpus stalowy, klosz akrylowy, elektroniczny układ zapłonowy, np. typu FINESTRA PLAFON 4x24W T5 EVG IP20 prod. PXF;
PO	Oprawa nastropowa do świetlówek liniowych T5 2x54W obudowa z profilu aluminiowego, z kloszem mlecznym, np. typu POP II 2x54W IP40 prod. PXF;
PR	Oprawa nastropowa do świetlówek liniowych T5 2x24W obudowa z blachy, z kloszem mlecznym, np. typu PRESTO NT 2x24W IP40 prod. PXF;
L	Oprawa nastropowa do świetlówek liniowych T5 2x54W obudowa z blachy, z kloszem polistyrenowym, np. typu LATTE NEW 2x54W IP40 prod. PXF;
L1	Oprawa nastropowa do świetlówek liniowych T8 2x18W obudowa z blachy, z kloszem polistyrenowym, np. typu LATTE NEW 2x18W IP40 prod. PXF;
IM	Oprawa nastropowa na świetlówki TC-L 2x55W IP20 obudowa z blachy, o rozsyle bezpośrednio-pośrednim, elektroniczny układ zapłonowy, np. typu IMOLA DI-IN 2x55W TC-L IP20 prod. PXF;
NI	Projektor wnętrzowy na źródło halogenowe QR 111 1x70W IP20 korpus aluminiowy, np. typu NICE SPORT 1x70W QR 111 IP20 prod. PXF;
C1	Oprawa łazienkowa do świetlówek T5 IP44 1x14W obudowa aluminiowa, klosz mleczny, z indywidualnym wyłącznikiem, elektr. układ zapłonowy, np. typu Cimi 1x14W HF SW LI830 prod. Thorn
V1	Oprawa nastropowa awaryjnego ośw. dróg ewakuacyjnych na diody LED obudowa biała z aluminium, z autotestem, np. typu LOVATO N LVNC LED 3W 2h SE AT prod. AWEX;
V2	Oprawa nastropowa awaryjnego ośw. stref otwartych na diody LED obudowa biała z aluminium, z autotestem, np. typu LOVATO N LVNO LED 3W 2h SE AT prod. AWEX;
N1	Oprawa kierunkowa na diody LED obudowa z aluminium, dyfuzor z plexi przezroczysty, jednofunkcyjna 3h, np. typu VIP MASTER prod. PXF;
N2	Oprawa ścienna na diody LED obudowa z polipropylenu, klosz z plexi przezroczysty, dwufunkcyjna z autotestem 2h IP53, mocowanie do ściany np. typu HERKULES-P AT-6 prod. HYBRYD;

— — szyna trójfazowa aluminiowa zwieszana prod. PXF;
DZ — Dzwonek szkolno-alarmowy duży np. typu DNS-212 D prod. ZAMEL;

		adres: ul. Lipowa 12 63-900 RAWICZ
		kontakt: 607999757 sebastiandubicki@wp.pl
obiekt:	Przebudowa i remont budynku oświatowego Gimnazjum w Kobylinie	
przedmiot rysunku:	RZUT PARTERU INSTALACJA OŚWIETLENIA	
	skala 1:100	rysunek nr: E2
adres obiektu:	ul. Krotoszyńska 12, 63-740 Kobylin dz. ewid. 1117 i 1119, obręb Kobylin	
	data: 06.07.2011.	
inwestor:	Gmina Kobylin Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin	
projektant:	mgr inż. M. Nowak specjalność Instalacyjna w zakresie śled. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	upr. WKP/0218/POE/05
sprawdziła:	mgr inż. M. Skrzypczak specjalność Instalacyjno-Inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	upr. 880/86/Lo
opracował:	J. Tutucki	