

[illegible]


1. Obwody instalacji siły oraz gniazd ogólnych i dedykowanych 230V rozprzodzić p/t;
2. Przewody prowadzone luzem nad sufitem podwieszanym układać w rurze peschel;
3. Instalację gniazd ogólnych i dedykowanych 230V wykonać przewodem YDYpbo 3x2,5 $U_i=750V$, pozostałe obwody wg. opisu na rzutach;
4. Gniazda montować na opisanej wysokości dla poszczególnych pomieszczeń lub na wysokości indywidualnie opisanej dla pojedynczych gniazd;
5. Połączenia przewodów wykonywać w pogłębionych puszkach montażowych;
6. Gniazda podwójne łączyć ramkami w zestawy wielokrotne;
7. Proponowany osprzęt serii CLASSIC prod. KONTAKT – SIMON;
8. Całość instalacji wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz obowiązującymi przepisami;

2x1,5kW/400V	- moc/napięcie zasilania
YDY2o 5x2,5	- typ i przekrój przewodu
RG/s1	- zasilanie z rozdzielniczy/nr obwodu

ZG – Zestaw gniazd 16A/5P/400V, 2x16A/3P/230V z 1x16A 3P, 3x16A 1P, 1x16A/4/0,03A IP44 np. Seria Adamow prod. PCE

2RCA – Gniazdo audio 2xRCA żeńskie do podłączenia wideoprojektora np. nr ref. 078753 prod. LEGRAND

INSTALACJA STRUKTURALNA I GNIAZD DEDYKOWANYCH 230V:
Instalację gniazd dedykowanych 230V wykonać przewodem YDypzo 3x2,5 U_i=750V. Rozprowadzić p/t;
Przewody prowadzone w ściankach i sufitach g/k układać w rurze peschel;
Instalację strukturalną wykonać skretką U/UTP 4x2x0,5 PVC kat.5e. Rozprowadzić w całości p/t w rurze peschel;
Gniazda dedykowane i teleinformatyczne montować w wspólnej ramce;

		adres: ul. Lipowa 12 63-900 RAWICZ	
Elżbieta Kowalczyk • Sebastian Dubicki		kontakt: 607999757 sebastiandubicki@wp.pl	
Przebudowa i remont budynku oświatowego Gimnazjum w Kobylinie			
przedmiot rysunku:		RZUT PODDASZA INSTALACJA OŚWIETLENIA, SIŁY, INSTALACJA STRUKTURALNA	
skala 1:100		data: 06.07.2011.	
adres obiektu:		ul. Krotoszyńska 12, 63-740 Kobylin dz. ewid. 1117 i 1119, obręb Kobylin	
inwestor:		Gmina Kobylin Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin	
projektant:		mgr inż. M. Nowak upr. WKP/0218/POOE/05 specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
sprawdziła:		mgr inż. M. Skrzypczak upr. 880/86/Lo specjalność Instalacyjno-Inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	
opracował:		J. Tutucki	