

PYTANIA - ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i remont budynku oświatowego Gimnazjum w Kobylinie”.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań wyjaśniam:

1. Proszę o informację, czy w przedmiotowym przetargu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe powykonawcze czy rozliczenie ryczałtowe?

Odp.

Rozliczenie kosztorysowe.

2. Proszę o odpowiedź czy pierwszeństwo przy wycenie ma projekt, czy dołączone do niego przedmiary. Istnieją rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem np. w zakresie izolacji na rurach wodociągowych.

Odp.

W opinii projektanta w kosztorysie branży instalacji sanitarnych nie ma rozbieżności pomiędzy ilością metrów rur wodociągowych a ilością izolacji.

Cenę oferty należy kalkulować zgodnie z zapisami działu XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. W związku z wymogiem udzielenia 60 – miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, proszę o informację, czy gwarancja dotyczy wykonanych prac budowlanych oraz instalacyjnych czy także dostarczonych urządzeń? Producenci np. materiałów elektrycznych udzielają 12 – miesięcznej gwarancji na swoje wyroby.

Odp.

60 – miesięczna gwarancja obowiązuje na wykonane prace budowlane oraz instalacyjne natomiast na urządzenia obowiązuje gwarancja producenta.

4. W związku z informacją od producenta, iż produkcja kotła GB 112W została zakończona i jego następcą jest kocioł GB162 65 kW, który nie posiada wbudowanej pompy, prosimy o uwzględnienie tego w dokumentacji oraz przedmiarze.

Odp.

W związku z wycofaniem z produkcji przyjętego typu kotła Wykonawca winien przyjąć do wyceny kocioł o parametrach równoważnych np. Viessmann, Vaillant, De Dietrich, Brotje z automatyką, umożliwiającą obsługę zaprojektowanego układu włącznie ze sprzęgłem hydraulicznym, pod warunkiem zachowania mocy do 60 kW, tak aby nie był wymagany montaż Maga-a na instalacji gazowej.

5. Prosimy o wyjaśnienie, czy w wycenie sterowania uwzględnić moduł WM10 do sterowania układem ze sprzęgłem hydraulicznym?

Odp.

Zgodnie z odpowiedzią w pkt. 4.

6. Czy w zakresie zadania należy uwzględnić opracowanie instrukcji na wypadek powstania pożaru, czy jest to po stronie Zamawiającego?

Odp.

W opisie technicznym projektu (str. 14) uwzględniono konieczność sporządzenia przez Wykonawcę robót instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

7. W przedmiarze brak dostawy gaśnic. Czy te elementy będą dostarczone przez Wykonawcę czy przez Zamawiającego? Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Wykonawca robót w ramach wykonywanego zadania zobowiązany jest do wyposażenia budynku i pomieszczeń w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice zgodnie z opracowaną wcześniej instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

8. Prosimy o wyrażenie zgody na fakturowanie częściowe za zakończone elementy robót.

Odp.

Płatność za wykonane prace nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński