

Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego nn-0,4kV

Obiekt: Oświetlenie drogowe w miejscowości Kobylin (park)

gm. Kobylin, pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie

Lp.	Odcinek kabla od - do	Kabel YAKY 4x25mm ²	Folia ochronna niebieska (nn)	Końcówka kablowa KRA 25mm2	Betonowy słupek oznacznikowy nn	Opaska kablowa OKI	Przecisk SRS 110 (Arot)	Przekop DVK 75 (Arot)		Słup oświetleniowy												Uziom typu Galmar						
										Szafka oświetleniowa wg. rys nr 3	Słup oświetleniowy BETA 8/1/1,5 (ELMONTER)	Słup oświetleniowy SAL-C1 (ROSA)	Fundament B-120 (ELMONTER)	Fundament B-50 (ROSA)	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-03	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-01	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-02	Oprawa SGS104/100W (Philips)	Źródło światła SON-T 100W (Philips)	Oprawa OW S-70W (klosz Kula biała ø400)	Źródło światła SON-T 70W (Philips)	Przewód YDY 3x 2,5mm2	Wkładka topikowa D01 4A	Pręt stalowy Ø 14,3; dł. 1,5	Złączka	Uchwyt krzyżowy	Grot	Głowica
		m	m	szt.	szt.	szt.	m	m	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m
Obwód ze stacji transformatorowej nr 05-1298																												
1	proj. ZK1-1P (wg odrębn. oprac.)			4																								
2	proj. SO	2	1	4		2			1													12	10	2	2	1	6	
3	V/1	6	3			2					1		1	1	1	2			1	1	5	1					3	
4	V/2	32	26			5					1		1	1	1	2			1	1	5	1					32	
5	V/2/1	33	22		1	5	5	4		1		1		1	1	2	1	1			10	1					2	
6	V/2/2	52	45			7		4		1		1		1	1	2	1	1			10	1	12	10	2	2	1	45
7	V/3	32	26			5					1		1	1	1	2			1	1	5	1					32	
8	V/4	31	25			5					1		1	1	1	2			1	1	5	1					31	
9	V/5	32	26			5					1		1	1	1	2			1	1	5	1	12	10	2	2	1	32
10	Podsumowanie	220	174	8	1	36	5	8	1	2	5	2	5	7	7	14	2	2	5	5	45	7	36	30	6	6	3	183

Przygotował inż. Jacek Cwojdzinski
03.2011