



ZESTAWIENIE LINII:

proj. YAKY 4x25mm² 287/315 m

LEGENDA:

- proj. linia nn-0,4kV kablowa
istn. linia napow. nn-0,4kV z oświetleniem
istn. słup linii napow. nn-0,4kV
proj. latarnia
kabel w rurze ochronnej
uziemienie
ograniczniki przepięć

UWAGI

1. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń WYKONYWAĆ RĘCZNIE.
2. Stosować się do uwag i zaaleceń podanych w uzgodnieniach, zgodach i protokołach ZUDP.
3. Prace wykonać zgodnie z normą N SEP E-001, N SEP E-004, PN-IEC 60364 z odpowiednimi częściami.
4. Wzdłuż kabla i lokalizacji słupów winien wytyczyć uprawiony geodeta.
5. Latarnie umieścić zgodnie ze schematem - rys. 3. Rezygnacja uzziemiaenia na końcu linii powinna spełniać warunek $R \leq 5\Omega$.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe EL projekt® spółka z o.o. 60-167 Poznań, ul. Wolowska 92A	Obiekt: Górka gm. Kobylin, pow. krotoszyński woj. wielkopolskie		Przedmiot projektu: Plan projektowanego oświetlenia	
	Projektował: mgr inż. Elżbieta Szaymanowicz Upit. tud. 358/89/Pw, 358/89/Pw			Nr rys. 2
	Opracował: inż. Jacek Cwojdzinski	Opracował: mgr inż. Krzysztof Malecki		
	Sprawdził: mgr inż. Leszek Kokomniak Upit. tud. 363/89/Pw, 321/76/Pw		Data: 09.2010 Skala: 1:500 Symbol: 357/10	