

PYTANIA - ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Al. Powstańców Wlkp. w Kobylinie”.

Dnia 27.01.2015r. do Zamawiającego wpłynęło pismo następującej treści:

1. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 17 -19, Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycjach tych należy ująć wywóz rurociągów z demontażu i studni rewizyjnych z demontażu?
2. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 48 i 49, W pozycjach tych jest kostka granitowa i bazaltowa gr. 10 cm, natomiast w opisie technicznym w punkcie 1.13 oraz na przekrojach normalnych - rys nr 4 jest kostka kamienna 14x14x14/21 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być kostka na miejscach postojowych.
3. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 56. Prosimy o potwierdzenie, iż w pozycji tej należy ująć ławę pod ściek z betonu B 15 gr. 27 cm?
4. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 57. W poz. tej jest chodnik z płyt na podsypce piaskowej, natomiast w opisie technicznym w punkcie 1.13 jest podsypka cementowo piaskowa gr. 3-6 cm, a na przekrojach normalnych - rys nr 4 jest podsypka cem piaskowa gr. 3 cm w . Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być podsypka.
5. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 57. Prosimy o wyjaśnienie czy w tej pozycji mają być skalkulowane płytki betonowe kolor Pastello, czy kostka betonowa brukowa kolor Pastello?
6. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 58, 59. W poz. tych są zjazdy z kostki nieregularnej gr. 10 cm, natomiast w opisie technicznym w punkcie 1.13, oraz na przekrojach normalnych - rys nr 4 są zjazdy z kostki kamiennej 12x12x12 cm. Prosimy o wyjaśnienie.
7. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 60. W poz. tej jest chodnik z płyt kamiennych gr. 10 cm na podsypce piaskowej, natomiast w opisie technicznym w punkcie 1,13 jest podsypka cementowo piaskowa gr. 3-6 cm, a na przekrojach normalnych - rys nr 4 jest podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być podsypka.
8. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 60. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza w tej pozycji zapis „Krotność 2”.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Poz. 17-19 kosztorysu ofertowego należy ująć koszty wywozu demontowanych elementów odwodnienia na odległość 1 km.

Ad. 2

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki kamiennej (granitowej) 14x14x14/21. Rozgraniczenie miejsc postojowych z kostki kamiennej (bazaltowej) 14x14x14/21.

Ad.3

Poz. 56 kosztorysu ofertowego obejmuje wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej wraz z ławą betonową grubości 27cm.

Ad.4

Podsypka pod kostką brukową VIA CASTELLO ma być cementowo-piaskowa grubości 6cm.

Ad.5

W poz. 57 kosztorysu ofertowego ma być skalkulowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej typu VIA CASTELLO, kolor pastello, grubości 7 cm.

Ad.6

Nawierzchnia zjazdów z kostki kamiennej 12x12x12.

Ad.7

Podsypka pod płytami kamiennymi ma być cementowo-piaskowa grubości 3cm.

Ad.8

„Krotność 2” zastosowano z uwagi na to, że nakłady zawarte pod poz. katalogową KNR 2-31 050207 dotyczą ułożenia nawierzchni z płyt kamiennych grubości 5 cm.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Sikora