


1. Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem projektowanego podciągu i nadproża należy bardzo starannie podeprzeć za pomocą belek i stempli drewnianych lub rozpór stalowych drewnianą konstrukcję dachu.
2. Od strony zewnętrznej projektowanego nadproża ścianę należy podeprzeć za pomocą belek i stempli drewnianych lub rozpór stalowych. W czasie podpierania ścian oraz stemplowania należy unikać gwałtownych uderzeń i wstrząsów
3. Od wewnętrznej części pomieszczenia, na długości planowanej belki należy wykuć bruzdę. W miejscu oparcia belki wykonać podlewkę gr. 5 cm z zaprawy cementowej klasy min. M10. W tak przygotowanej bruzdzie osadzić pierwszą z dwóch belek nadproża.
Przedmiotową belkę po osadzeniu należy dokładnie zaklinować, a przestrzeń pomiędzy wierzchem dwuteownika i bruzdą ściany dokładnie wypełnić zaprawą cementową M10.
4. Po upływie min. 14 dni [przy zastosowaniu zapraw szybkowiążących czas ten można skrócić zgodnie z wytycznymi ich Producenta] można przystąpić do wykucia bruzdy z drugie j strony ściany. Osadzić drugą belkę postępując jak opisano powyżej.
Po osadzeniu belek nawiercić otwory w środku wysokości dwuteowników przez które przeprowadzić nagwintowane pręty i łączyć nimi belki przez ściągnięcie nakrętkami. Związanie belek śrubami wykonać na obu końcach i w środku ich długości.
Do spodu i góry dwuteowników dospawać przewiązki.
Stopki dolne dwuteowników obłożyć siatką Rabitz'a i otynkować.
5. Po upływie dwóch tygodni można przystąpić do wykucia projektowanego otworu.
6. Po upływie czterech tygodni można przystąpić do usunięcia stempli.
7. Wszelkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zachowaniu zasad, przepisów i wymogów BHP.
8. O wszelkich odstępstwach stwierdzonych na budowie, w stosunku do założeń przyjętych w projekcie należy bezzwłocznie powiadomić projektanta.
9. Wszelkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zachowaniu zasad, przepisów i wymogów BHP.



Arkusz nr 30

NIERUCHOMOŚCI AZYMUT
Koleczko & Węclasz
63 - 900 Rawicz; ul. Piłsudskiego nr 5
tel.(65) 545 - 32 - 36

OBIEKT		DOBUDOWA KOTŁOWNI I MAGAZYNU Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I DOBUDOWĄ SCHODÓW I PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
RYSUNEK		RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA	Skala: 1:100
ADRES BUDOWY		Wyganów, działka nr 41 gm.Kobylin	Data: 01.08.2016r
INWESTOR		Gmina Kobylin Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 63-740 Kobylin	
Studium: Projekt budowlany		Branża: Konstrukcja	
Projektował:	mgr inż. Mirosław Węclasz		Upr.nr 1685(88)/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna
Autor projektu:	mgr inż. arch. Dorota Duda		Upr.nr 1685(88)/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna Upr.nr 06/05/DOIA
Sprawdził:	mgr inż. arch. Piotr Koński		Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007 spec.architektoniczna do projekt.bez ograniczeń Upr.nr WKP/0051/POOK/06 spec.konstrukcyjno-budowlana do projekt.bez ograniczeń