


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl



ON-HK.9020.15.2021

Krotoszyn, 04.01.2021r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW
NA TERENIE GMINY KOBYLIN STREFY ZAOPATRZENIA
(od 1.01.2020 do 31.12.2020)**

Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.) –

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza**

1. Na terenie gminy Kobylin ludność zaopatrywana jest w wodę przez następujących producentów: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84

2. Informacje:

- a) wielkość produkcji wody:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich - ok. **1546 m³/d**
- b) liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. **7800**
- c) jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji :
Jakość wody na podstawie badań PPIS i badań producenta odpowiadająca parametrom rozporządzenia, wodociągi na terenie gminy ocenione zostały pozytywnie. Uzdatnianie wody polega na jej filtrowaniu w zamkniętych filtrach piaskowo-żwirowych (odżelazianie i odmanganianie) i okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu.
- d) przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów: w 2020 roku notowano przekroczenia dopuszczalnych parametrów:

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep Zalesie Wielkie	08.12.2020	HKL/N-1453/2020	Mętność 2,8 NTU Barwa 30 Pt mg/l

- e) zgłoszone niepożądane reakcje związane ze spożyciem wody: nie zgłaszano niepożądanych reakcji
- f) postępowania administracyjne: PPIS w Krotoszynie wydał 4 decyzji administracyjnych dopuszczających wodę wodociągowa do spożycie przez ludzi.
- g) działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne: wodociąg Łagiewniki – grudzień 2020), płukanie sieci – w związku z przekroczeniem mętności i barw

GMINNY INSPEKTOR SANITARNY
 W KROTOSZYNIE

 Jm. Dominik Nawrzymczak

Otrzymuje:
Burmistrz Miasta i Gminy Kobylin

T.H.