

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę obiektu kulturalnego w Kobylinie oraz remont świetlicy wiejskiej w Fijałowie.

Dnia 29.05.2009 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z następującymi pytaniami:

1. Brak opisu technicznego dla branży budowlanej. Prosimy o uzupełnienie.
2. W dokumentacji brak zestawienia stolarki. Prosimy o uzupełnienie oraz podanie parametrów technicznych stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych (sposób otwierania).
3. Występuje rozbieżność między projektem a przedmiarem w zakresie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej. Prosimy o jednoznaczne określenie, jaką papę należy przyjąć do wyceny?
4. Prosimy o uszczegółowienie § 11 umowy o warunki wprowadzenia zmian w umowie jak niżej:
 - dopuszczenie możliwości zmiany w wykazie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych,
 - dopuszczenie możliwości zlecenia robót dodatkowych lub uzupełniających zgodnie z przepisami Pzp, których zakres zostanie określony w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych,
 - dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach zmiany terminu zakończenia robót,
 - dopuszczenie waloryzacji cen w przypadku: zmiany stawki podatki od towarów i usług (VAT), nadzwyczajne zmiany cen materiałów budowlanych, gwałtowna dekoniunktura, ograniczenia dostępności produktów.Nie uwzględnienie sytuacji, o których mowa powyżej może zablokować realizację całego zamówienia.
5. Czy zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za zakończone etapy robót?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Opis techniczny w załączniku nr 1.

Ad. 2

1. Zestawienie stolarki w załączniku nr 2 i 3.

2. Okna PCV jednoramowe, kolor od strony zewnętrznej ciemnopopielaty, od strony wewnętrznej kolor biały, szyba zespolona $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, okna uchylno-rozwieralne zgodnie z zestawieniem stolarki.

3. Skrzydła drzwiowe należy przyjąć płytowe wzmocnione płytą otworową okleinowaną w kolorze jasnopopielatym np. PORTA CLASSIC wzór 1.1 kolor popielaty Euroinvest lub skrzydła drzwiowe o podobnych nie gorszych parametrach.

Ościeżnice drzwiowe należy przyjąć jak w przedmiarze robót budowlanych.

4. Drzwi między pomieszczeniami nr 3 a nr 5 i pom. nr 4 a nr 5 wykonać w klasie akustycznej $R_w=32$ dB.

Skrzydła drzwiowe między pomieszczeniami nr 3 a nr 4 należy wykonać jako drewniane gr. 68 mm, płytowe, klejowane oraz wygłuszone wełną mineralną.

5. Bramy segmentowe należy przyjąć jak w przedmiarze robót budowlanych, lecz kolor zewnętrzny powinien być ciemnopopielaty, od wewnątrz kolor standardowy.

Sposób otwierania - ręczny.

6. Drzwi o odporności ogniowej EI 30 pełne należy przyjąć jak w przedmiarze, w kolorze popielatym np. firmy PORTA lub skrzydła drzwiowe o podobnych nie gorszych parametrach.

Ad. 3

Pokrycie dachu wykonać zgodnie z przedmiarem robót budowlanych, lecz papa z posypką w kolorze naturalnym (szarym).

Ad. 4

Zapis § 11 pozostaje bez zmian.

Ad. 5

Nie.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Sikora