

PYTANIA - ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach oraz remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zdziętawy i Sroki”.

Dnia 14.02.2011 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z następującymi pytaniami:

1. Czy Zamawiający przewiduje rozliczanie za wykonane roboty w oparciu o faktury częściowe, na podstawie faktycznego zaawansowanie robót?
2. W celu zachowania równości stron, prosimy o dopisanie w § 7 wzoru umowy pkt.2 o treści:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.”
3. Prosimy o zwarcie w treści umowy w § 2 zapisu „Na wbudowane urządzenie obowiązuje gwarancja producenta”

Branża sanitarna - Świetlica Sroki

- 1) W przedmiarze uwzględniono montaż 2 ustępów, natomiast w dokumentacji są 4 komplety. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
- 2) Przedmiar przewiduje montaż 6 baterii czerpalnych. Z projektu wynika, że baterii powinno być 7 Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
- 3) Prosimy o podanie typu umywalki montowanej na blacie.
- 4) W przedmiarze i dokumentacji przewidziano montaż 15 zaworów grzejnikowych, nie został jednak określony typ zaworu tzn: czy ma być to zawór termostatyczny wyposażony w głowice termostatyczną? Jeżeli głowice mają być zamontowane, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
- 5) W dokumentacji i w przedmiarze nie uwzględniono kompensacji w instalacji CO. Czy na etapie wyceny należy przyjąć kompensacje przewodów instalacji CO?
- 6) Prosimy o potwierdzenie czy budynek jest zabezpieczony p.poż w hydranty zewnętrzne ?

Świetlica Zdziętawy

- 1) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej
- opis techniczny,
- rzut instalacji wod-kan z widoczną instalacją.
- 2) Prosimy o potwierdzenie czy budynek jest zabezpieczony p.poż w hydranty zewnętrzne?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Nie.

Ad. 2

Zapis § 7 pozostaje bez zmian.

Ad. 3

W § 2 projektu umowy dodaje się pkt. 4 następującej treści: „Na wbudowane urządzenia obowiązuje gwarancja producenta, jednak nie krótsza niż 36 miesięcy”.

Branża sanitarna – świetlica SROKI.

Ad. 1

Należy uwzględnić 4 kpl. ustępów pojedynczych plus 4 szt. dodatków na podejścia fi 110.

Ad. 2

Należy przyjąć 6 szt. baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zgodnie z DT i przedmiarem.

Ad. 3

Umywalka wpuszczana w blat typu np. Koło Nova fi56, sugeruje się zastosowanie jednakowej ceramiki w całym budynku.

Ad. 4

Należy uwzględnić 15 szt. zaworów grzejnikowych do układów otwartych o zwiększonym przepływie, bez głowic termostatycznych.

Ad. 5

Nie należy uwzględniać.

Ad. 6

Przedmiotowe zamówienie dotyczy remontu budynku istniejącego, zabezpieczenie w hydranty ppoż. nie jest przedmiotem zamówienia.

Świetlica ZDZIĘTAWY.

Ad. 1

Przedmiotowe zamówienie jest remontem istniejącego budynku, kalkulację należy wykonać na podstawie rysunków budowlanych z rozmieszczonymi urządzeniami sanitarnymi oraz na podstawie załączonych przedmiarów.

Ad. 2

Przedmiotowe zamówienie dotyczy remontu budynku istniejącego, zabezpieczenie w hydranty ppoż. nie jest przedmiotem zamówienia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Sikora