

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boisk sportowych orlik 2012 w miejscowości Kobylin”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust 2 udzielam następujących odpowiedzi:

Pytania:

1. Konieczności anulowania wymogów dotyczących nawierzchni syntetycznych niezgodnych z programem „Moje Boisko-ORLIK 2012” zawartych w dokumentacji przedmiotowego zamówienia, tzn.: zapisów wymagających wysypania trawy sztucznej granulem EPDM w kolorze zielonym. Zapis ten jest sprzeczny z wymaganiami specyfikacji wzorcowej oraz specyfikacji na powyższe zamówienie dopuszczającymi wypełnienia traw wg badań specjalistycznych laboratoriów (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd).
2. Jednoznacznego ustalenia grubości warstwy ET dla boiska wielofunkcyjnego. Specyfikacja zakłada warstwę ET o grubości 30 mm, przedmiar (poz.42) podaje warstwę nośną o grubości 35 mm.
3. Usunięcia z rys. Z-3 warstwy elastycznej prefabrykowanej dla boiska do piłki nożnej, ponieważ nigdzie indziej w specyfikacji nie pojawia się konieczność montażu takiej warstwy jeśli trawa wg badań i karty technicznej nie wymaga takiej warstwy.
4. Wielkości próbki systemu nawierzchni z trawy syntetycznej. Czy próbka dołączona do oferty może mieć standardowe wymiary tj. 25cm x 30 cm?
5. Usunięcie z projektu zagospodarowania terenu wymogów dotyczących trawy syntetycznej: gęstość splotów – pęczków/m² – 6900; ciężar całkowity – gr/m² – 24000.

Odpowiedzi:

- Ad.1 W pozycji 56 kosztorysu ofertowego należy skalkulować wypełnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulem gumowym w kolorze innym niż czarny, o parametrach określonych w SIWZ.
- Ad.2 Należy przyjąć grubość warstwy ET dla boiska wielofunkcyjnego wynoszącą 30mm.
- Ad.3 Warstwa elastyczna prefabrykowana zamieszczona na rysunku Z-3 jest zgodna z wybranym przez inwestora wariantem II dla nawierzchni ze sztucznej trawy określonym w typowej SIWZ wydanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
- Ad.4 Obowiązek dostarczenia próbki zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt. 5 załącznika nr 10 (istotne postanowienia umowy), dotyczy tylko Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa. W związku z powyższym nie ma obowiązku dostarczenia próbki na etapie składania ofert.
- Ad.5 Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię ze sztucznej trawy o parametrach określonych w SIWZ.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński