

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Naprawę nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i kruszywem”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust 2 udzielam następujących odpowiedzi:

Pytania:

Wg kosztorysu ofertowego oraz opisu zamówienia do powierzchniowego utwalenia należy zastosować grysy bazaltowe. Natomiast wg SST 05.03.08 pkt. 2.2 do powierzchniowego utwalenia należy zastosować grysy lub żwiry kruszone spełniające wymagania normy PN-B-11112. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania zamówienia należy zastosować inne grysy spełniające wymagania SST (w tym grysy amfibolitowe, które są stosowane z powodzeniem na zadaniach realizowanych dla innych Zamawiających).

Odpowiedzi:

Zgodnie ze SIWZ do powierzchniowego utwalenia należy stosować grysy bazaltowe spełniające wymogi zawarte w SST D.05.03.08 pkt. 2.2 kruszywa, ppkt. 2.2.1 wymagania dotyczące kruszyw dla kategorii ruchu – lekki.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński