

STAROSTA
Leszek Kulka
mgr Leszek Kulka

ZESTAWIENIE LINII

2 293/349 r
2 344/401 r
zem: 637/750 r

LEGENDA

proj. linia nn-0,4kV kablów

UWAG

1. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń WYKONYWAĆ RĘCZNIE.
2. Stosować się do uwag i założeń podanych w zgłoszeniach, zapytaniach i protokołach ZUDP.
3. Prace wykonać zgodnie z normą N SEP E-001, N SEP E-004, PN-UEC 60384 z odpowiednimi częściami.
4. Trasę kabla i lokalizację słupów winien wytyczyć uprawniony geodeta.
5. Łatarnie uziemić zgodnie ze schematem – rys. 3. Rezystancja uziemienia na końcu linii powinna spełniać warunek $R \leq \Omega$.

Oświadczenie: Projektownika: mgr inż. Elżbieta Szymanowicz Upr. bud. 358/89/Pw, 358/89/Pw	Opracował: inż. Jacek Cwojdzinski Sprawił: mgr inż. Leszek Kokorniak Upr. bud. 363/89/Pw, 321/76/Pw	Data: 09.2010	Status: 1:500	Symbol: 357/10	Nr rysunku: 2
Plan projektowanego oświetlenia					
Przedmiot projektu:					

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Powiat: krotoszyński
Gmina: Kobylin
Obręb: Kobylin

ul. Berdychowska
Ark. m.: 5 Działka: 199/2
Powierzchnia: 10110 m²
Ks. wiecz. 21361

Stan aktualny na dzień 03. 0

DERESZEWICZ
eta uprawniony

Nr 13687
5 17 04, 0-602 223 900

NIP 690-103 25-82, Regen 410223211

