

Rzut przyziemia

Zestawienie pomieszczeń:

oznaczenie	funkcja	rodzaj posadzki	pow. [m2]
01	02	03	04
1	Korytarz	plytki gresowe	5,20
2	Pomieszczenie świetlicy	panele podlogowe	36,38
3	Kuchnia + aneks porządkowy	plytki gresowe	16,87
4	WC	plytki ceramiczne	1,87
Razem:			60,32

- UWAGI:**
- Załączenie oświetlenia realizowane będzie poprzez łączniki miejscowe.
 - Instalacje wykonać o stopniu ochrony min. IP20, w części kuchennej oraz pomieszczeniach sanitarnych IP44.
 - Stosować przewody o izolacji 750V.
 - Z uziomu wykonać wypusty do podłączenia rozdzielnic, głównej szyny połączeń wyrównawczych oraz wszystkich sieci wykonanych z elementów przewodzących, tj. CO, wod-kan, gaz.
 - Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.

LEGENDA:



Oprawa świetłkowa z kloszem 2x58W IP44



Oprawa świetłkowa typu plafon 2x18W IP44



Stylowa lampa sufitowa



Stylowy knirkel montowany do ściany



Oprawa typu plafon z modulem AW montowana na zewnątrz budynku



Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego



Łącznik pojedynczy 230V, 16A, IP20, p1t



Łącznik świetcznikowy 230V, 16A, IP20, p1t



Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, p1t



- g - gniazdo do zasilania grzejnika - 500W, 1000W - moc grzejnika



Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, p1t



Punkt zasilania urządzenia



Rozdzielnica elektryczna

