

PYTANIA - ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Kobylinie”.

Dnia 19.06.2015r. do Zamawiającego wpłynęło pismo następującej treści:

Pytanie:

1. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków okien i drzwi wraz z wymiarami i funkcjami otwierania. Art. 36 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych precyzuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi zawierać opis przedmiotu zamówienia. Zarówno wykładnia literalna, jak i celowościowa tych przepisów jednoznacznie wskazują, że dokumentacja projektowa wraz z wymiarami okien oraz funkcjami otwierania musi być dołączona do specyfikacji. Zamawiający nie spełniając tego warunku łamie prawo. Pośrednio na obowiązek Zamawiającego w tym zakresie wskazuje art. 29 ust. 1 PZP. Mówi, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenia oferty.

2. Proszę o informację, z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne – np. PCV , aglomarmur oraz proszę o podanie szerokości parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź:

1. Okna jednodzielne uchylno-rozwierane.
2. Okna dwudzielne: jedno skrzydło uchylno-rozwierane, drugie rozwierane.
3. Okna trójdzielne: skrzydło środkowe rozwierane, skrzydła boczne uchylno-rozwierane.
4. Parapety wewnętrzne PCV komorowe koloru białego - szerokość 30cm. Długość i szerokość podano w kosztorysie zerowym.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Sikora