

PYTANIA - ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Kościuszki w Kobylinie oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki”.

Dnia 12.01.2016r. do Zamawiającego wpłynęło pismo następującej treści:

Pytanie 1

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy podana w przedmiarze robót dot. ul. Kościuszki (poz.21) ilość studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm – 7szt. z krotnością 0,36 jest prawidłowa? Jeśli nie to ze względu na konieczność załączenia kosztorysów do oferty prosimy o dodanie skorygowanego przedmiaru robót.

Ad.1

Poz. 21 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego jest prawidłowa z uwagi na to, że podstawa kalkulacji tej pozycji obejmuje studnie o głębokości 3m. Średnia głębokość projektowanych studni w ilości 7szt wynosi 1,12m.

Pytanie 2

Jakiego koloru ma być kostka 6, która ma być zastosowana do wykonania ścieku ulicznego?

Ad.2

Kostka do wykonania ścieku ulicznego powinna być koloru szarego zgodnie z poz. nr 33 przedmiaru i kosztorysu ofertowego.

Pytanie 3

Czy w przedmiarze robót dot. ul. Kościuszki została uwzględniona pod ściek z kostki betonowej 6 ława betonowa o gr. 25 cm, jeśli nie to ze względu na konieczność załączenia kosztorysów do oferty prosimy o dodanie skorygowanego przedmiaru robót.

Ad.3

Podstawa kalkulacji poz. nr 33 przedmiaru i kosztorysu ofertowego obejmuje wykonanie ławy betonowej gr. 25 cm.

Pytanie 4

W przedmiarze robót dot. ul. Kościuszki nie został uwzględniony krawężnik betonowy 15x30, który widnieje w Planie sytuacyjnym. Prosimy o informację czy należy wykonać ograniczenie jezdni tylko krawężnikiem najazdowym 15x22 czy należy również wbudować krawężnik 15x30, jeśli tak to prosimy o podanie ilości poszczególnych krawężników.

Ad.4

W poz. nr 29 kosztorysu ofertowego należy uwzględnić obramowanie jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22 w ilości 589mb i obramowanie rękawków krawężnikiem 15x30 w ilości 36mb.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Sikora