

Przebieg


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn

www.psse-krotoszyn.pl



ON-HK.9020.12.2021

oryginal/kopia

Nr
Ref.
Krotoszyn, 04.01.2021r.

OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄG ŁAGIEWNIKI ROK 2020

Na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kaliszu ul. Kościuszki 6 sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Łagiewnikach oraz na podstawie badań wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorcę wodociągowego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31.12.2020 r., analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego monitoringu **stwierdza, że woda odpowiada warunkom rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg Łagiewniki na dzień 31.12.2020r. został oceniony pozytywnie.

Niespełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. ze względu na przekroczenia parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych stwierdzono w badaniach:

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep Zalesie Wielkie	08.12.2020	HKL/N-1453/2020	Mętność 2,8 NTU Barwa 30 Pt mg/l

W pozostałych badaniach przeprowadzonych w 2020 roku stwierdza spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017

Otrzymuje:

1. Burmistrz Kobyliny
2. MZWiKW Strzelce Wielkie
3. a./a.

T.H.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
[Signature]
dr n. farm. Dominik Wawrzyniak

s.1/1.